

VKF Brandschutzanwendung Nr. 10522

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen
Gesuchsteller	BASF Personal Care and Nutrition GmbH Robert-Hansen-Str. 1 89257 Illertissen Germany
Hersteller	BASF Personal Care and Nutrition GmbH 89257 Illertissen Germany
Produkt	KBS PLATTENSCHOTT ABL 60
Beschrieb	Kabelabschottung aus einer beidseitig mit KBS COATING (1.0mm) beschichteten Mineralfaserplatte (60mm, 150kg/m ³), Abdichtung der Kabel, Fugen und Anschlüsse mit KBS COATING, Beschichtung (2,0mm, L= 200mm), in Wand=75mm, in Decke=200mm
Anwendung	geprüfte Fläche in Wand=0,8m ² geprüfte Fläche in Decke=0,36m ²
Unterlagen	IBS, Linz: Prüfbericht '-' (12.06.1996); TU Braunschweig: Prüfbericht '3212/1984' (12.12.1994); MPA, Braunschweig: Gutachten '-' (06.08.1998)
Prüfbestimmungen	VKF
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: S 60
Gültigkeitsdauer	31.12.2013
Ausstelldatum	19.12.2011
Ersetzt Anerkennung vom	09.12.2008
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden

U.37

Binz

J. Rappo

Rappo



Attestation d'utilisation AEAI n° 10522

Groupe 223	Obturations/passages
Requérant	BASF Personal Care and Nutrition GmbH Robert-Hansen-Str. 1 89257 Illertissen Germany
Fabricant	BASF Personal Care and Nutrition GmbH 89257 Illertissen Germany
Produit	KBS PLATTENSCHOTT ABL 60
Description	Obturation pour câbles, plaque de fibres minérales (60mm, 150kg/m ³) enduite sur deux côtés de KBS COATING (1,0mm), câbles, joints et raccords étanchés au KBS COATING, enduit (2,0mm, L=200mm), dans paroi=75mm, dans plafond=200mm
Utilisation	Surface testée dans paroi=0,8m ² Surface testée dans plafond=0,36m ²
Documentation	IBS, Linz: Prüfbericht '-' (12.06.1996); TU Braunschweig: Prüfbericht '3212/1984' (12.12.1994); MPA, Braunschweig: Gutachten '-' (06.08.1998)
Conditions d'essai	AEAI
Appréciation	Classe de résistance au feu: S 60
Durée de validité	31.12.2013
Date d'édition	19.12.2011
Remplace l'attestation du	09.12.2008

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie

U.37

Binz

J. Rappo

Rappo

