

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25013

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen
Gesuchsteller	BASF Personal Care and Nutrition GmbH Robert-Hansen-Str. 1 89257 Illertissen Germany
Hersteller	BASF Personal Care and Nutrition GmbH 89257 Illertissen Germany
Produkt	KBS KOMBISCHOTT ABL 60 KABEL
Beschrieb	Kombi-Abschottung für Kabel aus einer beidseitig mit KBS COATING (1mm) beschichteten Mineralfaserplatte (60mm, 150kg/m ³), Hohlräume mit KBS COATING verschlossen, Aussenflächen, Kabel und Pritschen mit KBS COATING beschichtet, Wand: 2mm, L=150mm, Decke: 2,5mm, L=200mm, Fugverschluss mit KBS FR CAULKING
Anwendung	Geprüfte Fläche in Wand=1,0m ² Geprüfte Fläche in Decke=0,9m ²
Unterlagen	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3138/388/10' (03.08.2012), Gutachterliche Stellungnahme '3537/722/12' (31.10.2013)
Prüfbestimmungen	VKF
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: S 60
Gültigkeitsdauer	31.12.2018
Ausstelldatum	11.12.2013
Ersetzt Anerkennung vom	-
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden

U.37

Binz

J. Rappo

Rappo



Attestation d'utilisation AEAI n° 25013

Groupe 223	Obturations/passages
Requérant	BASF Personal Care and Nutrition GmbH Robert-Hansen-Str. 1 89257 Illertissen Germany
Fabricant	BASF Personal Care and Nutrition GmbH 89257 Illertissen Germany
Produit	KBS KOMBISCHOTT ABL 60 KABEL
Description	Obturation combinée pour câbles, plaque de fibres minérales (60mm, 150kg/m ³), sur deux côtés de KBS COATING (1mm), espaces vides fermés avec KBS COATING, surfaces extérieures, câbles et passages enduits de KBS COATING, paroi: 2mm, L=150mm, plafond: 2,5mm, L=200mm, fermeture de joints avec KBS FR CAULKING
Utilisation	Surface testée dans paroi=1,0m ² Surface testée dans plafond=0,9m ²
Documentation	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3138/388/10' (03.08.2012), Gutachterliche Stellungnahme '3537/722/12' (31.10.2013)
Conditions d'essai	AEAI
Appréciation	Classe de résistance au feu: S 60
Durée de validité	31.12.2018
Date d'édition	11.12.2013
Remplace l'attestation du	-

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie

U.37

Binz

J. Rappo

Rappo

